

NHŚ.5211.2.3.11.2024
l.dz. 3417/2024

Aleksandrów Kujawski, dnia 13.09.2024 r.
Egz. nr 1

DECYZJA NR 418 /2024

Na podstawie art. 1 pkt 1; art. 2; art. 4 ust. 1 pkt 1; art. 12 ust. 1; art. 27 ust. 2; art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416), w związku z art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 753), § 3 ust. 3 pkt 1; § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6, ust. 7, ust. 8 i ust. 9 oraz z częścią C tabela nr 1 lp. 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), art. 10 § 2 oraz art. 104-ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim

po zapoznaniu się z cząstkowymi sprawozdaniami z badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w dniu 10.09.2024r. z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski – ujęcie Kuczek ze stałych punktów monitoringowych, w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (nr sprawozdań: LHK-410-533/S/24 i LHK-410-534/S/24 z dnia 12.09.2024r.), przekazanych przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kujawskim, mając na uwadze stwierdzoną na ujęciu wody w Kuczku oraz w siedzibie Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4, **obecność bakterii grupy coli w ilości 1 jtk/100 ml** - oraz w oparciu o zebrany w sprawie materiał dowodowy:

- I. **stwierdza warunkową przydatność do spożycia przez ludzi wody z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski - ujęcie Kuczek po jej uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 min) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania,**

- II. **nakazuje:**

zarządzającemu tym wodociągiem – Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „ALGAWA” Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy ul. Przemysłowej 10 w Aleksandrowie Kuj.:

1. Niezwłocznie podjąć działania naprawcze mające na celu doprowadzenie wody z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski - ujęcie Kuczek, do jakości zgodnej z parametrami zawartymi w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2. Niezwłocznie poinformować w sposób skuteczny wszystkich odbiorców korzystających z wody z sieci wodociągowej wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski – ujęcie Kuczek, o warunkowej przydatności wody do spożycia przez ludzi i wprowadzonych ograniczeniach w korzystaniu z tej wody, zgodnie z komunikatem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 13.09.2024r., który stanowi załącznik do niniejszej decyzji.
3. Niezwłocznie przedstawić Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Aleksandrowie Kujawskim – celem zaopiniowania - plan działań naprawczych wraz z terminem ich realizacji zaakceptowanym przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski.
4. Przedłożyć sprawozdania z badań jakości wody po zakończeniu działań naprawczych z ujęcia i sieci wodociągowej wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski - ujęcie Kuczek, potwierdzające uzyskanie akceptowalnych wyników w zakresie mikrobiologicznym, tj. o parametrach zgodnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017 r. poz. 2294*).

Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

W dniu 10.09.2024r. w ramach kontroli wewnętrznej nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z ujęcia wody w Kuczku oraz w siedzibie Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4 (w uzgodnionych punktach zgodności), pobrano do badań laboratoryjnych 2 próbki wody.

Z częściowych wyników badań przekazanych przez Oddział Laboratoryjny Laboratorium Środowiska Komunalnego Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Aleksandrowie Kuj. w dniu 12.09.2024r. wynika iż, w próbkach wody przeznaczonej do spożycia pobranych w stacji uzdatniania wody w Kuczku oraz w siedzibie Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4, stwierdzono **obecność bakterii grupy coli w liczbie 1 jtk/100ml** przy wartości parametrycznej 0 jtk /100 ml (jtk - jednostki tworzące kolonie). Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków.

Potwierdzają to niżej wymienione częściowe sprawozdania z badań laboratoryjnych z dnia 12.09.2024r. wykonanych przez Oddział Laboratoryjny - Laboratorium Środowiska Komunalnego PSSE w Aleksandrowie Kuj..

Lp	Kod próbki	Numer sprawozdania	Data pobrania próbki	Miejsce pobrania próbki	Liczba bakterii [jtk/100ml]	Najwyższa dopuszczalna wartość parametru [jtk/100 ml]
1.	LHK - 550/S/24	LHK-410-533/S/24	10.09.2024r.	Stacja Uzdatniania Wody w Kuczku, gm. Aleksandrów Kuj.- kran do poboru wody uzdatnionej	bakterie grupy coli 1	0
2	LHK - 551/S/24	LHK-410-534/S/24	10.09.2024r.	Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej w Odolionie przy ul. Piaskowej 4 – kran w pomieszczeniu socjalnym	bakterie grupy coli 1	0

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim oceniając ryzyko zdrowotne stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski - ujęcie Kuczek, z którego korzysta ok. 4780 osób, mieszkańców miejscowości gminy Aleksandrów Kujawski tj.: Białe Błota, Konradowo, Kuczek, Łazieniec, Nowy Ciechocinek, Odolion, Otłoczyn, Otłoczynek, Słońsk Dolny, Stawki, Wołuszewo, Wygoda i Zgoda.

Jakość wody z wodociągu publicznego gminy Aleksandrów Kujawski – ujęcie Kuczek, nie odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 część C tabela nr 1 lp. 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U. z 2017 r. poz. 2294*).

Zgodnie z treścią § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (*Dz. U z 2017 r. poz. 2294*) woda jest bezpieczna dla zdrowia jeżeli spełnia m.in. podstawowe wymagania mikrobiologiczne określone w załączniku nr 1 część A tabela nr 1 lp. 1 i 2 i część C tabela nr 1 lp. 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z którymi wartość parametryczną określono 0 jtk/100ml. Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk/100 ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii *Escherichia coli* i enterokoków. Korzystanie z wody, w której stwierdzono bakterie grupy coli w liczbie 1 jtk/100 ml może stwarzać zagrożenie wystąpienia niekorzystnych skutków dla zdrowia użytkowników, dlatego koniecznym jest podjęcie działań naprawczych i doprowadzenie wody do jakości zgodnej z wyżej wskazanymi normami.

Woda jest warunkowo przydatna do spożycia przez ludzi, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń, po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Komunikat wydany w dniu 13.09.2023r. został przesłany zarządzającemu tym wodociągiem – Gminnemu Przedsiębiorstwu Usługowemu „ALGAWA” Sp. z o. o. w Aleksandrowie Kujawskim w Aleksandrowie Kujawskim w celu rozpowszechnienia w sposób umożliwiający bezzwłoczne zapoznanie się z nim konsumentów korzystających z ww. sieci wodociągowej.

Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim nakazał zarządzającemu wodociągiem przedłożenie planu działań naprawczych, mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz z terminem ich realizacji.

W oparciu o art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 753): „przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnić należyłą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków”.

Podmioty realizujące zadania dotyczące zaopatrzenia w wodę mają obowiązek podejmować wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów opisanych w części A i części C załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zgodnie z treścią art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) jeżeli naruszenie wymagań, higieniczno-zdrowotnych „spowodowało bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, państwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zakładu pracy lub jego części (stanowiska pracy, maszyny lub innego urządzenia), zamknięcie obiektu użyteczności publicznej, wyłączenie z eksploatacji środka transportu, wycofanie z obrotu środka spożywczego, materiału i wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością, produktu kosmetycznego lub innego wyrobu mogącego mieć wpływ na zdrowie ludzi albo podjęcie lub zaprzestanie innych działań; decyzje w tych sprawach podlegają natychmiastowemu wykonaniu”.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu higienicznego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz podjęcia działań naprawczych.


W dniu 12.09.2024r. ok. godz. 13:40 informację dot. obecności bakterii grupy coli na ujęciu wody w Kuczku oraz w stałym punkcie monitoringowym w Odolionie przekazano drogą telefoniczną Kierownikowi Działu Wodociągowo-Kanalizacyjnego ww. przedsiębiorstwa.

Ze względu na potrzebę zapewnienia ochrony zdrowia i życia ludzkiego na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 416) niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, odstępując jednocześnie, na podstawie art. 10 § 2 k.p.a., od wszczęcia postępowania administracyjnego.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim postanawia jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4.
2. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Aleksandrowie Kujawskim w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
3. Mimo wniesienia odwołania decyzja podlega wykonaniu w przypadku, gdy:
 - decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 k.p.a.),
 - decyzją podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy,
 - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.
4. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.).
5. Zrzeczenie się prawa do odwołania skutkuje ostatecznością i prawomocnością decyzji, to jest brakiem możliwości zaskarżenia takiej decyzji do organu wyższego stopnia oraz złożenia skargi do sądu administracyjnego.



Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Aleksandrowie Kujawskim
Ewa Jankowska

Wyk. w 2 egz.

Otrzymują: - za potwierdzeniem odbioru + pocztą elektroniczną

1. GPU „Algawa” ul. Przemysłowa 10, 87-700 Aleksandrów Kujawski -egz. nr 1
+ na adres: sekretariat@gpualgawa.pl

Do wiadomości: - wyłącznie pocztą elektroniczną

1. Wójt Gminy Aleksandrów Kuj. ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski na adres: sekretariat@gmina-aleksandrowkujawski.pl
2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 83-031 Bydgoszcz na adres: sekretariat.wsse.bydgoszcz@sanepid.gov.pl
2. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, ul. Jagiellońska 3, 85-950 Bydgoszcz na adres: kryzys@bydgoszcz.uw.gov.pl

3. Starosta Aleksandrowski, ul. Słowackiego 8, 87-700 Aleksandrów Kuj. na adres: sekretariat@aleksandrow.pl
4. Powiatowy Lekarz Weterynarii, ul. Wyspiańskiego 3, 87-700 Aleksandrów Kuj. na adres: aleksakuj.piw@wp.pl
5. Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kuj. na adres: zarzadzanie.kryzysowe@aleksandrow.pl
6. NHŚ a/a - egz. nr 2